

绍兴市上虞区城市运行专业安委会办公室文件

各有关单位：

1月7日中午12时10分，重庆市武隆区凤山街道办事处食堂发生垮塌，疑似食堂燃气泄漏燃爆。截止目前，事故现场共搜救出26人，其中死亡16人。为深刻吸取事故教训，举一反三，进一步加强城镇燃气安全生产管理，严防类似事故发生，现将相关事项通知如下：

一、全面落实主体责任，紧急开展隐患排查。各级机关及企事业单位食堂等餐饮场所要主动落实燃气使用安全主体责任，立即开展燃气设施设备安全自查（自查表详见附件1、2），对自查发现的隐患问题及时整改，不能自行整改的，可向供气的燃气经营企业寻求技术指导；要在用气场所张贴燃气安全使用信息公示牌，公示牌包括自查情况公示（详见附件3）、供用气合同和安全用气手册等内容；用气场所须安装可燃气体报警装置，并将报警信号接入单位消控室或安保值班室，不满足安全条件的，应停止用气并改用“全电厨房”等热源方式。

二、加强企业供气服务，严格依规定期检查。各城镇燃气经营企业要依法落实燃气供应服务责任，与用气单位签订供气

合同，定期开展入户安检，发现隐患要书面告知并及时指导用户进行整改，对用户拒不整改的，报上级有关部门予以挂牌督办；要全面排查向政府机关及企事业单位食堂等餐饮场所供气的设备设施是否存在不符规范情况，对于未按规定供应燃气的，供气企业应撤出相关设备设施，并按照《城镇燃气设计规范》、《燃气工程项目规范》、《气瓶安全技术监察规程》等有关国家标准改变供气方式；要加大安全用气常识宣传力度，通过向用户提供安全用气手册、在用气场所粘贴安全用气知识等各种有效方式，不断提升安全服务水平和用户安全用气意识。

三、加强行业监督管理，各司其职消除风险。各有关部门要对照附件内容在各自行业领域内对使用燃气的场所开展拉网式排查，督促用气单位快速消除安全隐患。城市运行专业安委会办公室要按照《浙江省安全生产委员会关于印发〈关于持续推进城镇燃气安全排查整治工作实施方案〉的通知》（浙安委〔2021〕15号）《浙江省城市运行安全专业委员会办公室 浙江省住房和城乡建设厅关于进一步加强城镇燃气安全管理工作的实施意见》（浙建〔2021〕10号）要求，组织开展联合整治，重点排查企业违规经营、人员无证上岗、设施设备缺乏维护、安全制度不健全、运输车辆不合规、入户安检不落实、特种设备管理不到位等风险隐患，并予以严肃查处。

附件：1. 管道燃气非居民用户燃气设施安全自查表

2. 瓶装液化气非居民用户燃气设施安全自查表
3. 非居民用户燃气安全使用自查公示

绍兴市上虞区城市运行专业安委会办公室

2022年1月10日

附件 1

用户名称			用户所在建筑名称		
用户地址			用户联系人		
供气企业	名称： 协议：有□；无□	安全检查人		检查时间	年 月 日
用气设备	□燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）； □蒸箱； □热水器； □锅炉； □热水炉； □其他：				
检查单元	检查项目		检查情况	不符合处置措施	
安全管理	有安全管理制度或操作规程，在明显位置张贴		符合□不符合□	按要求整改	
	有专人负责管理，操作人员经过专业培训，熟悉安全用气操作		符合□不符合□	按要求整改	
	有应急处置方案，且每半年进行 1 次应急处置演练		符合□不符合□	按要求整改	
	与供气企业签订供用气合同		符合□不符合□	立即补签合同	
	进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于 1 次		符合□不符合□	按要求整改	
	供气企业入户安全检查每年不少于 1 次		符合□不符合□	通知供气企业立即安排上门安检	
安全装置	安装有燃气泄漏报警器，间距小于 10 米，天然气的距顶棚小于 30cm，液化石油气的距地面小于 30cm		符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，维修或改造	
	报警器检定（校验）有效期 1 年		符合□不符合□		
户内管道	燃气管道及附件未被擅自改动，燃气管道末端采用盲板或封头严密封堵，管道连接紧密，无泄漏现象		符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，改回原状	
	钢质管道外表无明显锈蚀现象		符合□不符合□	按要求整改	
	管道未暗设，设备构件上明设的燃气管道用支架、管卡或吊卡固定牢靠，无松动、摇晃等现象		符合□不符合□	按要求整改	
	管道未用于承重、作为支撑以及悬挂重物等其他用途		符合□不符合□	按要求整改	
阀门 燃气表	燃气总阀操作方便，阀门手柄完好，能正常关闭，无泄漏		符合□不符合□	按要求整改	

	燃气表及管道周围无堆放或搭挂杂物、接触电线，无泄漏	符合□不符合□	立即清理
	设置与燃气报警器连锁的紧急切断阀、动作正常，明显标识安装时间，且不超过10年	符合□不符合□	按要求整改
连接软管	采用燃气专用不锈钢软管或金属包覆管连接，连接紧固，软管无脱落、泄漏现象	符合□不符合□	立即更换
	软管长度不超过 2.0m	符合□不符合□	按要求整改
	软管中间无接口，无三通分流	符合□不符合□	按要求整改
	软管无穿越墙、楼板、顶棚、门窗、埋地等现象	符合□不符合□	按要求整改
	软管未在弯折、拉伸、扭转、受压等状态下使用	符合□不符合□	按要求整改
燃烧器具	燃烧器具铭牌上标定的燃气类别与供应燃气一致	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，更换
	明显标识安装使用时间，且未超过设计使用年限	符合□不符合□	按要求整改
	使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，建议更换
	燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，请厂家维修
	有熄火保护装置，且工作正常	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，请厂家维修
用气环境	用气场所为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	未在同一房间内使用油、酒精、煤、柴等其他燃料	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	用气房间或部位与其他部位之间采用防火分隔措施，且自然通风良好，通风不良场所设置机械通风装置，通风设施始终处于正常工作状态	符合□不符合□	按要求整改
	设有厨房灭火装置的用户，具备发生火灾时联动关闭燃气功能；每个用气场所配备 8kg 灭火器不少于 2 只	符合□不符合□	按要求整改
其他安全隐患			

附件 2

用户名称			用户所在建筑名称		
用户地址		用户联系人		用户电话	
供气企业	名称： 协议：有□；无□	安全检查人		检查时间	年 月 日
用气设备	□燃气灶具（家用灶、中餐炒灶、大锅灶）；□蒸箱；□热水器；□锅炉；□热水炉；□其他：				
检查单元	检查项目		检查情况	不符合处置措施	
安全管理	有燃气安全使用信息公示牌		符合□不符合□	在醒目处设置公示牌	
	有安全管理制度或操作规程且在明显处张贴		符合□不符合□	立即制定制度或操作规程	
	人员经过专业培训，熟悉安全用气操作		符合□不符合□	立即请燃气公司对用气人员进行培训	
	有应急处置方案，且每半年进行 1 次应急处置演练		符合□不符合□	立即制定应急处置方案并组织演练	
	与供气企业签订供用气合同		符合□不符合□	立即补签合同	
	进行过安全用气自检，有自检单，每月不少于 1 次		符合□不符合□	按要求整改	
	供气企业入户安全检查每半年不小于 1 次 (提供供气企业检查表)		符合□不符合□	通知供气企业立即安排上门安检	
泄漏检查	钢瓶角阀、调压器、连接管连接紧密，无泄漏现象		符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，维修或	
	使用专用卡箍，连接紧固，软管未脱落，无泄漏现象		符合□不符合□	更换	
钢瓶存放及用气场所检查	钢瓶在检验有效期内		符合□不符合□	立即停用，退回供气企业	
	扫描钢瓶二维码显示的充装、配送信息应与实际相符		符合□不符合□	立即停用，退回供气企业	
	钢瓶未摆放在密闭橱柜中		符合□不符合□	按要求整改，应保持通风良好	
	超量存放钢瓶		符合□不符合□	减少钢瓶数量或设置专用储瓶间	
未在同一房间内使用油、酒精、煤、柴等其他燃料		符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改		

	瓶存放和用气房间为专用，未做居住、洗浴等其他功能使用	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改
	安装有燃气泄漏报警器，间距小于 4 米，距地面小于 30cm	符合□不符合□	按要求整改
	报警器检定（校验）有效期 1 年	符合□不符合□	立即停用，安排校验检定或更换
调压器	调压器为商用非可调式螺纹接口，未使用可调压式中、高压调压器	符合□不符合□	按要求整改
	明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限	符合□不符合□	按要求整改
连接软管	采用燃气专用金属包覆软管或不锈钢软管	符合□不符合□	立即更换
	软管无变码、发黏等老化迹象，无龟裂、破损、磨损等现象，金属软管无明显锈蚀、破损、磨损等现象	符合□不符合□	按要求整改
	明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限	符合□不符合□	按要求整改
	软管长度不超过 2.0m	符合□不符合□	按要求整改
	软管中间无接口，无三通分流	符合□不符合□	按要求整改
燃烧器具	软管无穿越墙、橱柜、暗埋等现象	符合□不符合□	按要求整改
	明显标识安装使用时间，且未超过产品设计使用年限	符合□不符合□	按要求整改
	未使用猛火灶	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，更换
	使用螺纹接口的金属软管和专用阀门连接	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，建议更换
	有熄火保护装置，且工作正常	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，请厂家维修
	燃烧正常，无黑烟、红火，无泄漏，烟道安装紧密、完好、畅通、规范、通出室外	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，按要求整改
其他安全隐患	燃气燃烧器具在关闭状态下，无泄漏现象	符合□不符合□	立即停止用气，切断气源，请厂家维修

附件 3

用气单位名称		负责人		联系方式	
供气企业名称		负责人		联系方式	
气源种类	<input type="checkbox"/> 管道燃气 <input type="checkbox"/> 瓶装液化气	供气协议	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无		
供气企业定期安检表	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	上次供气企业 安检时间	年 月 日		
用户自查情况	月份	检查人员	月份	检查人员	
	1		7		
	2		8		
	3		9		
	4		10		
	5		11		
	6		12		

举报电话:12345、12350