

绍兴市上虞区供销合作总社

关于开展供销系统建筑保温材料等自查的通知

系统各单位：

为全面贯彻落实国务院安委会关于建筑保温材料安全隐患全链条整治和关于人员密集场所动火作业安全隐患全链条有关决策部署及省市相关政府工作安排，防范化解重大消防安全风险，确保人民群众生命财产安全和社会平安稳定，即日起，请各单位对高层建筑的建筑外墙保温材料、冷库（装配式冷库）保温材料、人员密集场所动火作业进行全面排查，并认真填写附件内表格，于6月10日前报送给区社业务部张晨锴处。

附件 1：填报说明

附件 2：建筑外墙保温材料自查登记表

附件 3：人员密集场所动火作业排查记录表

附件 4：冷库（装配式冷库）保温材料自查登记表

绍兴市上虞区供销合作总社

2025年5月27日



附件 1：填报说明

1. 附件 2 只需填报高层建筑，高层建筑指的是建筑高度大于 27 米的住宅和大于 24 米的公共建筑。

2. 关于保温材料燃烧性能等级划分

等级	燃烧性能描述	典型应用场景
A	不燃材料	如岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃等，常用于建筑外墙内保温、幕墙保温等防火要求高的部位。
B ₁	难燃材料	如阻燃型挤塑聚苯板（XPS）、酚醛泡沫等，适用于外墙外保温系统、屋面保温等。
B ₂	可燃材料	如普通聚苯板（EPS）、聚氨酯泡沫等，需配合防火构造措施使用，限制应用范围。
B ₃	易燃材料	如未阻燃处理的有机高分子材料，在建筑中严禁使用。

3. 人员密集场所，是指公众聚集场所，医院的门诊楼、病房楼，学校的教学楼、图书馆、食堂和集体宿舍，养老院，福利院，托儿所，幼儿园，公共图书馆的阅览室，公共展览馆、博物馆的展示厅，劳动密集型企业的生产加工车间和员工集体宿舍，旅游、宗教活动场所等。

4. 如有动火作业，请各单位在动火作业前对照附件 2 进行排查，若在人员密集场所进行动火作业，请将该表格报送至区社安管办进行备案。

5. 如有疑问，请联系安管办张晨锴，联系方式：15757165494。

附件 2

建筑外墙保温材料自查登记表

所在建筑基本情况	场所名称：_____ 地 址：_____ 行业管理部门：_____场所性质：_____ 产权（管理）单位：_____ 统一社会信用代码：_____ 产权（管理）单位联系人及联系方式：_____ 保温材料使用年限： ☐ 15 年以内 ☐ 15 年以上 建筑高度：_____ 类型： ☐ 住宅建筑 ☐ 特殊场所 ☐ 其他建筑			检查情况
保温材料燃烧性能（突出问题）	住宅建筑	建筑高度>54m	保温材料燃烧性能是否为 A 级。	☐ 是 ☐ 否
		27m<建筑高度≤54m	保温材料燃烧性能是否为 A 级或 B ₁ 级。	☐ 是 ☐ 否
		建筑高度≤27m	保温材料燃烧性能是否为 A 级、B ₁ 级或 B ₂ 级。	☐ 是 ☐ 否
	特殊场所	人员密集场所	外墙外保温材料燃烧性能是否为 A 级。	☐ 是 ☐ 否
		老年人照料设施	独立建造或与其他组合建造且总建筑面积>500m ² 的建筑，内、外墙和屋面保温材料是否采用燃烧性能为 A 级。	☐ 是 ☐ 否
	其他建筑	建筑高度>50m	保温材料燃烧性能是否为 A 级。	☐ 是 ☐ 否
		24m<建筑高度≤50m	保温材料燃烧性能是否为 A 级或 B ₁ 级。	☐ 是 ☐ 否
		建筑高度≤24m	保温材料燃烧性能是否为 A 级、B ₁ 级或 B ₂ 级。	☐ 是 ☐ 否
	共性事项	突出问题	是否设置保护层。（保温材料燃烧性为 A 级的可不设置）	
保护层燃烧性能等级是否为 A 级。			☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及	
一般问题		保温系统是否完好，不存在破损、开裂或脱落等问题。		☐ 是 ☐ 否
		在建筑外墙或保温材料周围无堆放可燃物的情形。		☐ 是 ☐ 否
		在建筑外墙未违规设置广告牌、装饰物。		☐ 是 ☐ 否
		建筑外墙灯饰、LED 广告牌的电气线路穿越保温层时是否落实穿管保护措施。		☐ 是 ☐ 否
		是否在建筑物明显部位设置永久性标牌，公示质量责任主体和主要责任人。		☐ 是 ☐ 否
其他问题：				

附件 3

人员密集场所动火作业排查记录表

检查人员： 检查时间：

所在建筑基本情况	场所名称：_____ 统一社会信用代码：_____ 地 址：_____ 行业主管部门：_____ (产权) 管理单位：_____ (产权) 管理单位联系人及联系方式：_____		检查情况
重点问题 (否决项)	管理制度	管理使用单位是否建立健全动火作业安全管理制度，明确操作规程和人员责任。	☐ 是 ☐ 否
		实行承包、租赁或者委托经营、管理时，是否签订动火作业安全管理协议或合同。	☐ 是 ☐ 否
	动火审批	动火作业前是否进行动火作业审批。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业票是否明确动火作业风险和安全管控措施。	☐ 是 ☐ 否
	委托作业	进行动火作业前，委托单位(个人)和受委托单位(个人)已签订动火作业的共同管理协议。	☐ 是 ☐ 否
	人员持证	动火作业人员是否持有效资格证书上岗。	☐ 是 ☐ 否
	违规动火	是否落实禁止在营业时间进行动火作业的要求。	☐ 是 ☐ 否
		医院、养老院等场所，因特殊情况在营业时间进行动火作业的，是否落实管控措施并进行防火分隔。	☐ 是 ☐ 否
一般问题	现场管控	动火作业期间是否清理周边可燃物和易燃易爆物质。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业期间是否配备相应的消防器材，保障消防用水。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业期间是否在现场设置警戒线或安全标识。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业期间是否保障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业期间是否避免与其他具有火灾、爆炸风险的作业产生交叉。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业期间是否安排专门人员进行现场全过程监护。	☐ 是 ☐ 否
		现场监护人员和作业人员是否参加培训教育和应急演练。	☐ 是 ☐ 否
		抽问现场监护人员和作业人员是否具备会报警、会扑救、会疏散的能力。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业人员是否佩戴眼镜、手套和不燃工作服等符合规定的防护用具。	☐ 是 ☐ 否
		动火作业结束后，是否进行现场清理，确保无火灾危险。	☐ 是 ☐ 否
		使用‘加芯赋码’电焊机的，是否落实扫码开机的要求。	☐ 是 ☐ 否
其他问题：			

附件 4

冷库（装配式冷库）保温材料自查登记表

所在建筑基本情况	场所名称：_____ 统一社会信用代码：_____ 地 址：_____ 行业主管部门：_____ （产权）管理单位：_____ （产权）管理单位联系人及联系方式：_____ 类型： ☐ 冷库 ☐ 人员密集场所室内装配式冷库	检查情况
突出问题	未存在违规建设的情形。	☐ 是 ☐ 否
	保温材料燃烧性能是否为 A 级或 B ₁ 级。	☐ 是 ☐ 否
	是否设置保护层。（保温材料燃烧性为 A 级的可不设置）	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及
	保护层材料燃烧性能是否为 A 级。	☐ 是 ☐ 否 ☐ 不涉及
一般问题	电气线路未直接敷设在保温材料上。	☐ 是 ☐ 否
	电气线路、管道、制冷设备穿越保温层进入冷库是否落实穿管、封堵等保护措施。	☐ 是 ☐ 否
	保温系统是否完好，不存在破损、开裂或脱落等问题。	☐ 是 ☐ 否
	在保温材料周围无堆放可燃物的情形。	☐ 是 ☐ 否
其他问题：		